

# Service meddelelse – Solar Sikring.



Leverandør: Siemens	Elnr/typenr: 26.85.300.110/5TC1296	
Produkt: Røgalarm 230V m. 9v batteribackup	Oprettet af: DBV	Dato: 13/12 2007
Beskrivelse: Montering af Siemens Røgalarm 230V m. 9V backupbatt.	<input checked="" type="checkbox"/> Internet <input checked="" type="checkbox"/> Intranet <input type="checkbox"/> Email	
<p>Siemens røgalarm har det problem at de "snakker", det vil sige at de afgiver små lyde uden, at der er røg eller at de på anden måde er påvirket. Dette skyldes at røgalarmene er blevet monteret med spænding på, hvilket Siemens fraråder i deres vejledning.</p> <p>Siemens vil forsøge at gøre denne information mere synlig over for kunderne, da de ved at mange har for travlt til at læse hvad der står i vejledningen.</p> <p>Link til vores danske hjemmeside, hvor man i bunden af siden kan downloade vores dansk/svenske vejledning. <a href="http://www.siemens.dk/sd230n">www.siemens.dk/sd230n</a></p> <p>Med venlig hilsen</p> <p>Solar Sikring</p>		